

## Résultats des tests de CO2 par établissement

Légende		
Mesure	Résultat	Objectif
999 ppm (parties par million) et moins	860 mesures (80 % des résultats totaux)	Moins de 1 000 ppm : seuil visé par le MEQ
Entre 1 000 et 1 499 ppm	202 mesures (19 % des résultats totaux)	1 500 ppm : limite du seuil acceptable par le MEQ
Entre 1 500 et 1 999 ppm	10 mesures (0,9 % des résultats totaux)	Mesures correctives à appliquer en 1 mois
Entre 2 000 et 4 999 ppm	1 mesure à 2 005 ppm (0,09 % des résultats totaux)	Mesures correctives à appliquer en 1 semaine
5 000 ppm et plus : maximum admissible par la CNESST avant une intervention d'urgence	Aucune mesure à ce niveau	Mesures correctives à appliquer d'urgence
<b>Total</b>	<b>1073 tests</b>	

Cote	Signification
Excellent résultat	Toutes les mesures sont en deçà de 1 000 ppm.
Très bon résultat	Certaines mesures sont entre 1 000 ppm et 2 000 ppm. Des corrections sont nécessaires et faciles à mettre en place.
Bon résultat	Certaines mesures dépassent 2 000 ppm. Des corrections sont nécessaires.
Mauvais résultat	Plusieurs mesures dépassent 2 000 ppm. Plusieurs corrections nécessaires.

La sélection de l'échantillon des salles de classes a été basée sur leur localisation dans le bâtiment ainsi que par leur orientation géographique (N, S, E, O) afin de représenter l'ensemble des classes d'une école.

**Eurêka : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	423	699	746	<p>Très bon résultat. Correction apportée au système de ventilation mécanique. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.</p>
Classe 2	433	915	980	
Classe 3	420	741	879	
Classe 4	417	881	888	
Classe 5	612	983	1099	
Classe 6	620	957	1287	
Classe 7	592	998	962	
Classe 8	683	1073	1042	

**De l'Assomption : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	593	691	939	<p>Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.</p>
Classe 2	394	755	911	
Classe 3	408	838	1071	
Classe 4	417	715	987	
Classe 5	1000	1100	990	
Classe 6	1082	988	990	
Classe 7	899	989	992	
Classe 8	433	815	871	

**Ave Maria : école possédant une ventilation majoritairement naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	493	792	892	<p>Très bon résultat. Aucune mesure à prendre. La directive d'ouverture des portes et fenêtres continue de s'appliquer.</p>
Classe 2	495	800	935	
Classe 3	462	800	950	
Classe 4	461	697	805	
Classe 5	850	898	895	
Classe 6	895	1090	989	
Classe 7	836	890	895	
Classe 8	787	1065	948	

**De l'Orée-des-Cantons, pavillon Notre-Dame : classes possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	700	985	980	<p>Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.</p>
Classe 2	738	1010	975	
Classe 3	665	1353	980	
Classe 4	700	1170	983	
Classe 5	493	1200	980	
Classe 6	688	1020	977	
Classe 7	689	880	921	
Classe 8	664	1198	985	

**Roxton Pond (Mésange) : école possédant une ventilation majoritairement naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	507	898	1112	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	444	949	1220	
Classe 3	502	987	1306	
Classe 4	454	741	790	
Classe 5	911	1357	1193	
Classe 6	967	1127	1132	
Classe 7	949	1107	1238	
Classe 8	731	780	785	

**Saint-Jean : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	626	1280	1418	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	468	983	1012	
Classe 3	514	1115	1175	
Classe 4	592	1153	1440	
Classe 5	1000	989	984	
Classe 6	825	986	980	
Classe 7	994	998	984	
Classe 8	839	986	984	

**Saint-André : école possédant les deux types de ventilation**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	482	755	915	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	403	604	841	
Classe 3	435	758	851	
Classe 4	402	917	912	
Classe 5	944	992	1081	
Classe 6	718	774	899	
Classe 7	927	1269	1319	
Classe 8	786	844	1027	

**Roxton Pond (Grands-Pins) : école possédant une ventilation majoritairement naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	483	784	1253	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	530	973	1387	
Classe 3	495	774	1052	
Classe 4	466	853	956	
Classe 5	653	892	1072	
Classe 6	650	860	986	
Classe 7	923	1416	1296	
Classe 8	580	793	1000	

**Saint-Bernard : école possédant les deux types de ventilation**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	440	689	840	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	416	676	790	
Classe 3	542	1294	1306	
Classe 4	409	861	836	
Classe 5	774	947	737	
Classe 6	1087	1903	730	
Classe 7	1551	1779	877	
Classe 8	880	850	762	

**Du Phénix, pavillon Saint-Eugène : classes possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	445	790	842	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	385	712	965	
Classe 3	391	728	951	
Classe 4	386	610	787	
Classe 5	515	541	792	
Classe 6	778	875	1249	
Classe 7	674	683	819	
Classe 8	652	659	697	

**Saint-Joseph : classes possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	439	950	830	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	437	1411	661	
Classe 3	468	960	653	
Classe 4	434	1234	1200	
Classe 5	495	810	800	
Classe 6	790	850	848	
Classe 7	748	950	840	
Classe 8	535	1006	ND*	

\*Non-disponible : Au moment de prendre la mesure, les élèves avaient quitté la classe.

**De l'Étincelle, pavillon Saint-Luc : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	541	641	830	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	444	995	1391	
Classe 3	486	1215	1092	
Classe 4	522	1106	987	
Classe 5	867	976	802	
Classe 6	893	969	1292	
Classe 7	907	1019	807	
Classe 8	905	838	949	

**De l'Étincelle, pavillon Saint-Marc : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	532	986	992	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	515	978	1509	
Classe 3	558	988	986	
Classe 4	560	994	983	
Classe 5	585	780	825	
Classe 6	598	983	999	
Classe 7	656	969	878	
Classe 8	738	982	1120	

**Sainte-Cécile : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	450	668	872	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	ND*	1007	1127	
Classe 3	ND*	1087	1217	
Classe 4	ND*	1012	1312	
Classe 5	837	1127	1207	
Classe 6	965	1190	1247	
Classe 7	707	744	838	
Classe 8	921	899	807	

\*À la suite d'un événement hors de notre contrôle, les mesures n'ont pu être prises au moment prévu. Elles ont été prises à la même période de la journée que la classe 1 et les résultats sont similaires à celui de la classe 1.

**Des Bâtisseurs : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	421	564	862	Excellent résultat. Aucune mesure à prendre.
Classe 2	388	644	855	
Classe 3	267	965	826	
Classe 4	266	981	965	
Classe 5	225	828	820	
Classe 6	236	904	875	
Classe 7	400	629	625	
Classe 8	404	629	740	

**Du Phénix, pavillon Sainte-Marie : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	457	687	836	Excellent résultat. Aucune mesure à prendre. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	436	570	670	
Classe 3	430	682	723	
Classe 4	480	678	772	
Classe 5	727	757	887	
Classe 6	666	601	550	
Classe 7	593	838	981	
Classe 8	544	763	976	

**Sainte-Famille : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	453	752	1012	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	487	815	878	
Classe 3	512	875	1014	
Classe 4	523	1057	1149	
Classe 5	469	600	533	
Classe 6	1000	945	990	
Classe 7	631	733	735	
Classe 8	618	811	700	

**De la Moisson-d'Or : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	400	792	794	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	809	1057	1188	
Classe 3	397	781	797	
Classe 4	810	1150	1191	
Classe 5	980	965	956	
Classe 6	878	880	895	
Classe 7	998	1001	988	
Classe 8	1100	980	996	

**De l'Orée-des-Cantons, pavillon Saint-Bernardin : classes possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	581	1385	1003	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	515	1337	1213	
Classe 3	501	1415	1369	
Classe 4	462	766	983	
Classe 5	880	698	830	
Classe 6	460	ND*	ND*	
Classe 7	669	824	886	
Classe 8	647	952	992	

\*Non-disponible : La classe était inoccupée lors des tests en raison d'un changement d'horaire du groupe d'élèves.

**Joseph-Poitevin : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	384	696	826	Excellent résultat. Aucune mesure à prendre.
Classe 2	498	585	638	
Classe 3	379	698	681	
Classe 4	380	507	843	
Classe 5	643	695	692	
Classe 6	582	619	670	
Classe 7	663	865	867	
Classe 8	765	830	842	

**Centrale : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	477	923	1260	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	494	983	1336	
Classe 3	445	898	1385	
Classe 4	511	853	1250	
Classe 5	575	781	886	
Classe 6	590	862	1180	
Classe 7	573	792	1358	

**Saint-Romuald : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	634	893	1366	Bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	599	915	1372	
Classe 3	599	2005	1526	
Classe 4	685	908	1168	
Classe 5	835	1693	ND*	
Classe 6	897	1095	985	
Classe 7	676	1250	1671	
Classe 8	889	1198	988	

\*Non-disponible : Lors de la dernière prise de mesure, un bris d'appareil est survenu.

**Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	463	887	1131	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	496	857	902	
Classe 3	499	849	1333	
Classe 4	501	825	1298	
Classe 5	524	807	969	
Classe 6	596	855	1155	
Classe 7	768	572	770	

**Notre-Dame-de-Lourdes : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	440	882	1057	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	452	871	998	
Classe 3	448	698	852	
Classe 4	454	841	1048	

**Du Premier-Envol : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	476	674	825	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	472	663	714	
Classe 3	485	831	1112	
Classe 4	507	747	1085	
Classe 5	972	987	931	
Classe 6	915	907	1110	

**Saint-Jacques : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	528	841	1285	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	477	692	892	
Classe 3	631	898	1372	
Classe 4	499	768	1230	
Classe 5	573	836	1431	
Classe 6	698	915	1433	
Classe 7	532	828	1230	
Classe 8	580	893	1763	

**Monseigneur-Desranleau (primaire) : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	689	718	760	Excellent résultat. Aucune mesure à prendre.
Classe 2	443	892	911	
Classe 3	451	844	842	
Classe 4	466	850	846	
Classe 5	626	975	983	
Classe 6	446	754	811	
Classe 7	653	873	860	

**Monseigneur-Desranleau (secondaire) : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	432	991	983	Très bon résultat. Correction apportée au système de ventilation mécanique. Nous poursuivons les ajustements requis pour la classe 3.
Classe 2	429	843	835	
Classe 3	1260	1210	1161	
Classe 4	448	634	700	
Classe 5	927	956	919	

**Monseigneur-Douville : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Actions entreprises ou à venir
Classe 1	463	1029	997	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	497	1284	999	
Classe 3	452	986	990	
Classe 4	447	976	777	
Classe 5	450	1083	741	
Classe 6	434	1288	988	
Classe 7	435	1093	965	
Classe 8	430	1285	987	



**Saint-François-d'Assise : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	443	536	592	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	441	650	718	
Classe 3	442	1075	933	
Classe 4	446	738	788	

**Clé-des-Champs : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	731	1234	1156	Très bon résultat. Correctifs apportés au système de ventilation. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.
Classe 2	782	1282	1291	
Classe 3	767	1273	1392	
Classe 4	731	1253	1232	
Classe 5	592	879	1173	
Classe 6	783	1012	973	
Classe 7	617	876	1003	
Classe 8	669	906	1052	

**Saint-Édouard : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	360	580	643	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	390	854	1187	
Classe 3	378	967	923	
Classe 4	380	914	1093	
Classe 5	650	743	784	
Classe 6	541	670	741	
Classe 7	593	687	785	
Classe 8	651	787	854	

**Saint-Léon : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	719	1132	1313	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	747	983	1222	
Classe 3	777	1001	1179	
Classe 4	694	953	1073	
Classe 5	753	872	935	
Classe 6	792	965	1049	
Classe 7	726	941	1428	
Classe 8	707	938	1463	

**Curé-A.-Petit : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	735	1236	1132	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	812	1236	1151	
Classe 3	868	1020	972	
Classe 4	765	1217	1063	
Classe 5	702	1305	1101	
Classe 6	743	1292	1096	
Classe 7	753	1380	1206	
Classe 8	851	1421	1231	

**Sainte-Thérèse : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	502	954	975	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	500	911	900	
Classe 3	472	1124	1000	
Classe 4	465	920	975	
Classe 5	575	896	960	
Classe 6	800	990	902	
Classe 7	880	983	990	
Classe 8	680	875	920	

**Saint-Vincent-Ferrier : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	426	1224	990	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	429	1181	997	
Classe 3	436	1220	998	
Classe 4	422	1171	850	
Classe 5	660	1217	990	
Classe 6	839	1230	998	
Classe 7	670	656	932	
Classe 8	936	1018	705	

**De la Chantignole : école possédant majoritairement une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	800	796	750	Très bon résultat. Une vérification au système de ventilation mécanique a été effectuée. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.
Classe 2	844	917	890	
Classe 3	960	1230	975	
Classe 4	813	1626	1000	
Classe 5	777	919	900	
Classe 6	535	952	936	
Classe 7	785	920	850	
Classe 8	980	937	950	

**L'Envolée : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	400	1080	1228	Très bon résultat. Vérification du système de ventilation mécanique en cours. Correctifs apportés pour les classes 1, 6 et 8. Poursuite des correctifs pour les classes 3, 5 et 7.
Classe 2	415	730	813	
Classe 3	413	1382	1261	
Classe 4	424	847	803	
Classe 5	990	1434	1284	
Classe 6	904	1254	1239	
Classe 7	1040	1298	1156	
Classe 8	976	1117	1101	

**De la Haute-Ville : école possédant une ventilation naturelle et mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	389	1307	1427	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	371	1207	1169	
Classe 3	381	839	1048	
Classe 4	426	818	842	
Classe 5	858	997	1007	
Classe 6	837	963	1087	
Classe 7	595	967	1137	
Classe 8	947	1507	1195	

**Joseph-Hermas-Leclerc : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	387	750	776	Excellent résultat. Aucune action requise.
Classe 2	397	850	831	
Classe 3	384	750	792	
Classe 4	388	837	968	
Classe 5	808	985	972	
Classe 6	645	830	965	
Classe 7	788	869	827	
Classe 8	649	773	805	

**Wilfrid-Léger : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	343	696	758	Excellent résultat. Aucune action requise.
Classe 2	328	639	700	
Classe 3	336	654	711	
Classe 4	348	661	689	
Classe 5	686	699	762	
Classe 6	848	990	997	
Classe 7	618	710	731	
Classe 8	470	746	744	

**Jean-Jacques-Bertrand : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	476	834	720	Très bon résultat. Une vérification au système de ventilation mécanique a été effectuée. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.
Classe 2	481	942	829	
Classe 3	490	998	980	
Classe 4	513	1008	985	
Classe 5	952	1152	965	
Classe 6	936	1123	805	
Classe 7	955	955	885	
Classe 8	975	1134	969	

**Massey-Vanier : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	366	437	512	Très bon résultat. Une vérification au système de ventilation mécanique a été effectuée. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.
Classe 2	365	734	699	
Classe 3	383	507	492	
Classe 4	372	605	937	
Classe 5	733	792	822	
Classe 6	605	645	645	
Classe 7	726	1007	992	
Classe 8	771	754	796	

**Massey-Vanier High School : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	401	578	582	Excellent résultat. Aucune action requise.
Classe 2	320	531	548	
Classe 3	406	852	893	
Classe 4	414	675	718	
Classe 5	557	556	572	
Classe 6	668	761	802	
Classe 7	579	645	672	
Classe 8	652	698	642	

**Saint-Léon, pavillon JBH Larocque : école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	505	983	980	Très bon résultat. Rappel de la procédure d'ouverture des portes et des fenêtres au personnel. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	540	942	950	
Classe 3	492	889	965	
Classe 4	501	1200	990	
Classe 5	574	960	940	

**Campus-Brome-Missisquoi : école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	425	511	490	Excellent résultat. Aucune action requise.
Classe 2	420	507	518	
Classe 3	424	476	471	
Classe 4	404	440	479	
Classe 5	719	723	745	
Classe 6	850	772	763	
Classe 7	618	626	699	
Classe 8	466	536	540	

**Centre régional intégré de formation, Formation générale des adultes :  
école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	387	537	656	Très bon résultat. Une vérification au système de ventilation mécanique a été effectuée. Toutes les mesures sont maintenant à moins de 1 000 ppm.
Classe 2	391	528	636	
Classe 3	431	587	663	
Classe 4	590	1029	1051	

**Centre régional intégré de formation, Formation professionnelle :  
école possédant une ventilation mécanique**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	387	516	557	Excellent résultat. Aucune action requise.
Classe 2	383	500	511	
Classe 3	528	670	753	
Classe 4	566	462	479	

**Centre régional intégré de formation, pavillon Saint-Benoit :  
école possédant une ventilation naturelle**

Établissement	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Résultat général et actions entreprises ou à venir
Classe 1	519	996	969	Excellent résultat. Aucune action requise. La directive d'ouverture des portes et des fenêtres continue de s'appliquer.
Classe 2	465	920	969	
Classe 3	472	945	983	
Classe 4	476	810	807	